



DIP	Werks-einstellung	Funktion	Einstellung
DIP 1	OFF	Umschaltung Steuerung alt / neu	OFF = Steuerung 1245236 ON = Steuerung 1013424
DIP 2	OFF	Raumauskühlenschutz	OFF = aktiv ON = inaktiv

Index	Änderung	Datum	Name	(DE)	Datum	Name
1	Mittelwertbildung mit 4 Raumfühlern	05.09.2016	Lohe	Bearb.	04.03.2016	L.Lohe
				Gepüft	04.03.2016	T.Pieper
				Norm		
				Ursprung		
				Ersatz für	10225	

KAMPMANN
Genau mein Klima.

Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Produktgruppe	1.96	Bezeichnung	2-Stufen-Drehstromsteuerung Typ 30177 mit Raumtemperaturregelung
Artikelnummer	196000030177	Projektnummer	
Typ	30177	Auftragsnummer	
MAT-Nummer	1245326	Anlage:	
CAD	13790	Blatt	1 von 1
		Ort:	

COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz !