



Netz: 3 x 400V / 50Hz  
(Absicherung bauseits)

Drehstromventilator  
(2-stufig)

Temperaturregelung

**Anmerkung:**  
Bei Betrieb ohne Temperaturregelung  
bzw. Schaltuhr  
Brücke zwischen RT - RT einlegen

| Index | Änderung                      | Datum      | Name   |
|-------|-------------------------------|------------|--------|
| 1     | Überarbeitung der Kabellängen | 10.01.2006 | L.Lohe |
| 2     | Textkorrektur an Klemme [U2]  | 07.09.2011 | L.Lohe |

| (DE)       | Datum      | Name   |
|------------|------------|--------|
| Bearb.     | 24.09.2002 | L.Lohe |
| Geprüft    |            |        |
| Norm       |            |        |
| Ursprung   |            |        |
| Ersatz für |            |        |

**KAMPMANN**  
Genau mein Klima.  
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300  
E-Mail: info@kampmann.de  
Internet: www.kampmann.de

|               |              |
|---------------|--------------|
| Produktgruppe | 1.96         |
| Artikelnummer | 196000030049 |
| Typ           | 30049        |
| MAT-Nummer    | 1017405      |
| CAD           | 10024        |
| Blatt         | 1 von 1      |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Bezeichnung    | 2-Stufen-Drehstromschalter Typ 30049,<br>mit Raumthermostatanschluss, nur für Umluftanlagen |  |
| Projektnummer  |   |  |
| Auftragsnummer |   |  |
| Anlage:        |   |  |
| Ort:           |   |  |

**COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz !**