



Einspeisung
Netz: 3 x 400V / 50Hz
(Absicherung bauseitig)

Klappensteckmotor
(Auf/Zu)

Drehstromventilator
(2-stufig)

Frostmeldung
(bauseitig)

Schaltuhr

Temperatur-
regelung

Anmerkung:

Bei Betrieb ohne Temperaturregelung
bzw. Schaltuhr
Brücke zwischen RT - RT einlegen .

Bei Außenluftansaugung mit
Frostschutzeinrichtung muss
Brücke 3 - 4 entfernt werden .

(DE)	Datum	Name
Bearb.	27.02.2003	L.Lohe
Geprüft		
		Norm
2	LED-Meldeleuchte gelb	19.03.2012 L.Lohe
1	neues Gehäuse / neues Hauptschütz	01.12.2003 L.Lohe
Index	Änderung	Datum Name Ersatz für 10026

KAMP MANN
49794 Lingen (Ems)
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Produktgruppe	1.96
Artikelnummer	196000030051
Typ	30051
MAT-Nummer	1070417
CAD	10122
Blatt	1 von 1

Bezeichnung	2-Stufen-Drehstromschalter Typ 30051, mit Raumthermostatanschluss
Projektnummer	
Auftragsnummer	
Anlage:	
Ort:	